



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Provinciale di Caltanissetta

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORION° 06 DEL 03/02/2017

Oggetto: Affidamento lavori di ripristino funzionalità impianto elettrico Ufficio Provinciale di Caltanissetta – Impegno sul Cap. 67 di € 915,00.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che presso il locali dell'Ufficio Provinciale di Caltanissetta sono altresì allocati la SOPAT n° 42 e il CMA di Caltanissetta
- che a causa di un surriscaldamento di alcuni fili si è verificato un principio di incendio in una cassetta di derivazione dell'energia elettrica, interna ai locali dell'Ufficio Provinciale di Caltanissetta;
- che ciò ha comportato il distacco dell'energia in alcuni locali con le conseguenze derivanti in termini di funzionalità operative della struttura;

RITENUTO:

- necessario e indispensabile un intervento di immediato ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico, nelle more di un intervento di rifacimento dell'intero impianto, al fine di consentire l'operatività dell'Ufficio Provinciale, della SOPAT 42 e del CMA ;

CONSIDERATO:

- che effettuate le indagini di mercato è stato acquisito il preventivo della Ditta Iper Impianti di Capizzi Alfonso Vladimiro di San Cataldo (che si allega alla presente) per un importo complessivo di € 915,00;
- che tale preventivo è ritenuto congruo con i prezzi di mercato;
- che la spesa di che trattasi è urgente e indifferibile;

VISTA:

- la nota della Direzione Generale prot. N° 133 del 25/01/2017 con la quale, oltre alla nomina di RUP del Dott. Antonio Bufalino, si dispone al Servizio Economico e Finanziario la prenotazione della somma di € 915,00 al cap. 67 del Bilancio dell'Ente, esercizio corrente;

PROPONE:

- di affidare i lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico alla Ditta Iper Impianti di Capizzi Alfonso Vladimiro di San Cataldo l'importo di € 915,00
- di impegnare per tali finalità la somma complessiva di € 915,00 I.V.A. compresa sul Cap. 67 del Bilancio dell'Ente, esercizio corrente, in conformità alla nota della Direzione Generale prot. n° 133 del 25/01/2017, per far fronte alle spese occorrenti per l'affidamento di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Antonio Bufalino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Il Responsabile dell'Ufficio Provinciale

(Dr. Antonio Bufalino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

Il Direttore Generale

Dr. Fabio Marino

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA* la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO* lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA* la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;
- VISTA* la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA* la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO* l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;
- VISTA* la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;
- VISTA* la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito al dott. Fabio Marino l'incarico di Direttore generale dell'Ente Sviluppo Agricolo;
- VISTO* la nota prot. 21820 del 07/09/2016 il rinnovo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la Deliberazione n° 84/C.S. del 26/08/2016;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA


per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di affidare i lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico alla Ditta Iper Impianti di Capizzi Alfonso Vladimiro di San Cataldo l'importo di € 915,00
- di impegnare per tali finalità la somma complessiva di € 915,00 I.V.A. compresa sul Cap. 67 del Bilancio dell'Ente, esercizio corrente, in conformità alla nota della Direzione Generale prot. n° 133 del 25/01/2017, per far fronte alle spese occorrenti per l'affidamento di che trattasi.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.


Il Direttore Generale

Dr. Fabio Marino



Iper impianti

Di Capizzi Alfonso Vladimiro
Via C. Colombo 16.
San Cataldo (CL) 93017
Tel. 3282146982



Spett.le ESA
Filiale di Caltanissetta

Oggetto: preventivo ripristino impianto elettrico dei locali dell'ufficio Provinciale
E.S.A. di Caltanissetta.

- Sostituzione delle linee elettriche bruciate con relative connessioni
Inerente alla scatola di derivazione danneggiata .

Costo € 350.00 + IVA

- Ripristino delle connessioni inerente a tutte scatole di derivazioni
Con la rimozione del nastro isolante esistente e montaggio di cappellotti,
di tutti i locali dell'ufficio.

Costo € 400,00 + IVA

In attesa di conferma
Porgiamo cordiali saluti

San Cataldo Il 17/01/2017

LA DITTA

Capizzi Alfonso Vladimiro
